

**Bureau du commissaire aux incendies
Résultats enquêtes**

Code géographique de l'arrondissement	Jour	Mois	Année	Adresse	Alarme	Lieu d'origine	Cause probable	Investigateur	Total
ANC	24	avril	2014	1139, rue Olivar-Asselin	1e	Salle de bain, salle d'eau	Autre défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique	JPB	1 000
AUG	22	avril	2014	303, 3e Rang	3e	Atelier d'entretien	Cause indéterminée	JPB	2 500 000
REQ01	4	avril	2014	815, rue de la Reine	1e	Cuisine, coin cuisine	Autre erreur humaine (distraction, personne endormie)	JPB	10 100
REQ01	5	avril	2014	1800, 1re Avenue	1e	Escalier extérieur, inculant rampe et escalier de secours	Dossier transmis pour enquête	JPB	20 000
REQ01	7	avril	2014	575, rue Sainte-Hélène	ALAINC	Cuisine, coin cuisine	Huile de cuisson, graisse, cire surchauffée	YE	3 000
REQ01	11	avril	2014	830, avenue Ernest-Gagnon	IASPOL	Garage intérieur	Court-circuit électrique	YE	35 000
REQ01	16	avril	2014	1090, 18e Rue	33	Atelier de peinture	Cause indéterminée	VL	600 000
REQ01	22	avril	2014	27, rue Couillard	1e	Autre lieu commercial, de service ou institutionnel	Défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique indéterminée	VL	1 500
REQ01	24	avril	2014	2160, rue de Grandville	1e	Cuisine, coin cuisine	Court-circuit électrique	YE	500
REQ01	19	avril	2014	704, 4e Avenue	1e	Chambre à coucher	Autre utilisation inadéquate d'une source d'inflammation	VL	7 000
REQ02	2	avril	2014	650, rue Maurice-Bois	1e	Atelier de peinture	Nettoyage, lavage de pièces mécaniques	JPB	1 000
REQ02	21	avril	2014	1955, carré Mérimée	1e	Salle de bain, salle d'eau	Autre défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique	VL	1 000
REQ02	22	avril	2014	1505, rue des Tanneurs	ALAINC	Salle d'équipement ou de fournitures	Autre erreur humaine (distraction, personne endormie)	JPB	1 000
REQ02	25	avril	2014	1805, carré de Varennes	1e	Salon, salle de séjour, salle de jeux	Court-circuit électrique	YE	100
REQ02	27	avril	2014	6300, boulevard de l'Ormière	1e	Salle d'équipement ou de fournitures	Usure d'une pièce (frottement)	JPB	100
REQ03	12	avril	2014	3411, chemin des Quatre-Bourgeois	VERINC	Cuisine, coin cuisine	Autre erreur humaine (distraction, personne endormie)	YE	10 000
REQ03	16	avril	2014	1657, rue de Launay	1e	Autre lieu résidentiel	Court-circuit électrique	YE	50
REQ04	15	avril	2014	5150, 7e Avenue Ouest	1e	Salle de bain, salle d'eau	Soudage ou découpage à proximité d'un combustible	JPB	1 000
REQ05	3	avril	2014	415, boulevard Raymond	FEUVEH	Aire extérieure de stationnement	Court-circuit électrique	VL	200 000
REQ05	11	avril	2014	9, rue du Temple	2e	Face extérieure du toit	Soudage ou découpage à proximité d'un combustible	YE	125 000
REQ06	7	avril	2014	3075, rue du Golf	1e	Autre lieu de rassemblement	Défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique indéterminée	JPB	1 000
REQ06	18	avril	2014	12226, boulevard Valcartier	1e	Mur extérieur	Chalumeau à proximité d'un combustible	VL	2 000
Total général									3 520 350